

АКТ

проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 75 ОАО «РЖД»

г. Орел

09.04.2018

06.04.2018 старшим помощником Орловского транспортного прокурора Евтюховой Е.Н. совместно со старшим инспектором НД и ПР по г. Орлу Ракитиным И.А. проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 75 ОАО «РЖД», расположенного по адресу: г. Орел, улица Пушкина, д. 120 «А».

В ходе проверки установлено следующее.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон), граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 37 Закона, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, осуществлять руководство системой пожарной безопасности на объектах предприятия.

Проведенные прокуратурой проверочные мероприятия свидетельствуют о недостаточной организации по обеспечению исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 75 ОАО «РЖД».

Так, на основании п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (далее ППР), таблицы 1 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (далее НПБ 110-03)", приложения А таблицы А.1 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175 руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Согласно подп. «ж» п. 42 ППР запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

На основании подп. «к» п. 23 ППР на объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

В силу п. 33 ППР при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4

статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с п. 6.12 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.13 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175 не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

Согласно п. 4.2.5. СП 5.13130.2009. высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Однако, в нарушение указанных требований закона в помещениях пищеблока, сарая № 1, комнате для сушки (корпус № 2), кладовой в спальне группы № 6 отсутствуют пожарные извещатели; электрощитовая расположенная под лестничным маршем корпуса № 2 оборудована деревянным каркасом; на первом этаже корпуса № 2 произведено изменение объемно планировочного решения, в результате которого отсутствует второй эвакуационный выход из помещений экологической и изо студий; в корпусе № 1 ширина выхода из группы второго этажа менее 0,8 м.

В нарушение требований ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" в декларации пожарной безопасности садика не указаны перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых установлены для объекта защиты.

Старший помощник
Орловского транспортного прокурора



Е.Н. Евтюхова

Старший инспектор НД и ПР по г. Орлу



И.А. Ракитин

Акт получил:

А.А. Ракитин

Московская А.С.